

NR. 3640/12.09.2016

**CĂTRE,
TOTI OPERATORII ECONOMICI**

Subiect: Răspunsuri clarificări

Urmare cererii de clarificări solicitate de către un operator economic, facem următoarele precizări:

Întrebări:

1. Vă rugăm să ne precizați ora limită până la care se poate depune documentația în data de 16.09.2016.
2. Având în vedere că lucrările se vor executa sub exploatare, vă rugăm să ne transmiteți intervalul zilnic și orar disponibil pentru efectuarea lucrărilor.
3. În urma vizitării amplasamentului, s-au constatat următoarele: în zonele unde sunt prevăzuți pereți gips carton rezistenți la foc 3h există deja pereți despărțitori din gips carton finisați cu placaje ceramice și sticlă și pereți exterior din gips carton, finisați. Vă rugăm să ne precizați dacă acceptați ca soluție tehnică placarea acestor pereți la interiorul depozitului cu un alt sistem ce îndeplinește cerința de rezistență la foc de 3h, întrucât în listele de cantități nu sunt prevăzute demolările pentru pereții existenți și refacerea finisajelor acestora.

Răspunsuri:

1. Ora limită până la care se depune oferta este ora 15⁰⁰
2. Intervalul zilnic orar disponibil pentru efectuarea lucrărilor este: 8⁰⁰ - 13⁰⁰; 17⁰⁰ - 23⁰⁰.
3. Se menține soluția tehnică – placarea pereților la interiorul depozitului.

**Director General
Mircea Dumitru**



CONSILIUL JUDEȚEAN
AEROPORTUL
* CRAIOVA *
DOLJ